



PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

UAB „Statybos projektų ekspertizės centro“
direktoriui Almantui Indriliūnui
Kęstučio g. 59/27, LT-08124 Vilnius
info@ekspertize.com
tomas@ekspertize.com

2015-01-13 Nr. 9.4- 46 (9.6.)
į 2014-12-19 Nr. 2330

DĖL LAIPTINIŲ ĮRENGIMO GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) išnagrinėjo Jūsų 2014 m. gruodžio 19 d. raštą Nr. 2330, kuriame prašote pateikti nuomonę ar gali būti pastate įrengiamos dvi laiptinės, kurių šachtos tarpusavyje ribojasi, t.y. per vidinę sieną, laiptatakis ir aikšteles vadovaujantis departamento direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintų Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų (toliau – GSPR taisyklės) 102 punktu.

Departamentas informuoja, kad gaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai nedraudžia įrengti atskiras, viena šalia kitos tarpusavyje prasilenkiančias laiptinių šachtas, jeigu yra įgyvendinamas GSPR taisyklių 102 punkto atskirų laiptinių šachtų įrengimo reikalavimas ir išpildomi visi GSPR taisyklių 2 lentelės ugniai atsparumo reikalavimai kaip nepriklausomoms viena kitos atžvilgiu laiptinėms, bei įgyvendinami kiti kaip atskiriems evakuacijos keliams nustatyti išplanavimo reikalavimai. Atsižvelgiant į tai, kad greta besiribojančių laiptinių kilęs gaisras gali paveikti abi gretimas laiptines, todėl laiptinių šachtų atsparumas ugniai turi būti ne mažiau nei du kartus didesnis už nurodytą GSPR taisyklių 2 lentelėje.

Fagartė;
Direktoriaus pavaduotojas

Vytautas Kaziliūnas

Originalas nebus siunčiamas

Vytas Vaičaitis, tel. (8 5) 219 8776, el. p. vyta.vaicaitis@vpgt.lt

Biudžetinė įstaiga
Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius

Tel. (8 5) 271 6866
Faks. (8 5) 216 3494
El. p. pagd@vpgt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188601311



euras.lt