



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**


UAB „Gaisro inžinierių grupė“
direktoriui Almantui Indriliūnui
Kęstučio g. 59/27, LT-08124 Vilnius
info@ekspertize.com


2015-01-29 Nr. 9.4-215 (9.6.)
[2015-01-19 Nr. 13

DĖL DEGUMO KLASIŲ TAIKYMO

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) išnagrinėjo Jūsų 2015 m. sausio 19 d. raštą Nr. 13, kuriame prašote patikslinti, ar privaloma taikyti departamento direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14 patvirtintų Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių (toliau – VSGS taisyklės) 39 punkto reikalavimus III atsparumo ugniai pastatams.

Departamento nuomone, vadovaujantis departamento direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintų „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ 2 lentelė, III atsparumo ugniai laipsnio statinio konstrukcijų elementams taikoma pastaba „RN“ (degumo ir atsparumo ugniai reikalavimai netaikomi), todėl VSGS taisyklių 39 punktas neturi būti taikomas.


Direktoriaus pavaduotojas



Vytas Kaziliūnas

Originalas nebus siunčiamas

Vytas Vaičaitis, tel. (8 5) 219 8776, el. p. vytas.vaicaitis@vpgt.lt

Biudžetinė įstaiga
Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius

Tel. (8 5) 271 6866
Faks. (8 5) 216 3494
El. p. pagd@vpgt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188601311



euras.lt