



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

UAB „Gaisro inžinierių grupė“
Direktoriui Almantui Indriliūnui
Kęstučio g. 59/27
LT-08124 Vilnius
El. p. info@ekspertize@.com

2015-04-28 Nr. 9.4-976 (9.6.)
Į 2015-04-20 Nr. 83

**DĖL TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ GAISRINĘ SAUGĄ, REIKALAVIMŲ
TAIKYMO**

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos išnagrinėjo Jūsų raštą, kuriame prašoma išaiškinti Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių, patvirtintų departamento direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1-410 (toliau – SGGG taisyklės) 20 punkto reikalavimus, t. y. išaiškinti, ar projektuojant bendrus rezervuarus visoms statinio gaisrų gesinimo sistemoms nenusižengiama galiojantiems teisės aktams?

SGGG taisyklių 20 punkte nurodyta: „*SGGV sistemų įrenginiams veikti reikalingos vandens atsargos turi būti saugomos atskiruose rezervuaruose. Leidžiama atsisakyti vandens atsargų saugojimo rezervuaruose, kai yra galimybė užtikrinti vandens tiekimą gaisrų gesinimo įrenginiams iš I kategorijos centralizuotos vandens tiekimo sistemos, kurios slėgis ir debitas užtikrina SGGV sistemų apskaičiuotus parametrus <...>*“.

Minėto reikalavimo esmę sudaro sąlyga, kad vandens atsargos numatytos stacionarioms gaisrų gesinimo sistemoms turi būti atskirtos nuo kitoms reikmėms skirtų vandens atsargų, t. y. naudojant vandenį kitoms reikmėms, pavyzdžiui lauko gaisriniam vandentiekui, neturi būti sunaudotos vandens atsargos būtinos SGGG veikimui užtikrinti.

Informuojame Jus, kad SGGG taisyklių, Lietuvos standarto LST EN 12845:2004+A2:2009 „Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Automatinės sprinklinės sistemos. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra“, taip pat Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių, Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių nuostatos nedraudžia, laikantis minėtuose normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų, statinių gaisrams gesinti numatyti bendrus reikiamos talpos gaisrinis rezervuarus stacionariosioms gaisrų gesinimo sistemoms, vidaus gaisrinio vandentiekio sistemoms, lauko gaisrinio vandentiekio sistemoms.

Departamento oficiali nuomonė dėl SGGG taisyklių 20 p. taikymo paskelbta internetiniame puslapyje <http://vpgt.lt>→Prevenicija→Projektavimo taisyklės→Konsultacijos dėl taikymo.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Vytautas Kaziliūnas

Laimonas Stulginskis, tel. (8 5) 271 7519, el. p. laimonas.stulginskis@vpgt.lt