



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

UAB „Gaisro inžinierių grupė“
direktoriui Almantui Indriliūnui

2015-05-6 Nr. 9.4-1069 (9.6.)
Į 2015-04-01 Nr. 73

Kęstučio g. 59/27
LT-08124 Vilnius

DĖL GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIŲ REIKALAVIMŲ 6 PRIEDO TAIKymo

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) išnagrinėjo Jūsų 2015 m. balandžio 1 d. rašte Nr. 73 „Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 7-o punkto taikymo“ pateiktą klausimą, ar teisingai suprantama, kad gaisrinės inžinerijos skaičiavimai ir gaisro rizikos skaičiavimai yra skirtingi gaisrinės saugos lygio vertinimo būdai ir kad tik gaisro rizikos skaičiavimams privaloma taikyti departamento direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintų Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų (toliau – GSPR taisyklės) 6 priedo reikalavimus.

GSPR taisyklių 7 punkte kalbama apie galimybę taikyti naudojant du – gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimo būdus, kurie toliau apibendrintai pavadinti rizikos vertinimu. Pagal tokią minėto punkto nuostatą laikytina, kad gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimai turi būti atliekami vadovaujantis GSPR taisyklių 6 priedo reikalavimais.

Pagarbiai

Direktorius

Remigijus Baniulis

Vincas Sasnauskas, tel.: (8 5) 271 7518, el. p. vincas.sasnauskas@vpgt.lt

