



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS  
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

UAB „Gaisro inžinierių grupė“  
direktoriui Almantui Indriliūnui

2015-05-15 Nr. 9.4-1168 (9.6.)  
į 2015-04-14 Nr. 77

Kęstučio g. 59/27  
LT-08124 Vilnius

El.p. info@ekspertize.com

**DĖL AUTOMOBILIŲ SAUGYKLŲ PROJEKTAVIMO**

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) išnagrinėjo Jūsų 2015 m. balandžio 14 d. rašte Nr. 77 „Dėl pagalbinių patalpų įrengimo požeminėje automobilių saugykloje“ pateiktą klausimą, ar galimas kitos paskirties patalpų (pvz. sandėliavimo paskirties patalpų) įrengimas požeminės automobilių saugyklos aukšte, kurio aukšto grindų altitudė viršija - 3,0 m, kai šios patalpos atskiriamos gaisrinio skyriaus atskyrimo sienomis ir perdangomis nuo automobilių saugyklos.

Pagal Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių, patvirtintų departamento direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-44 (toliau – Taisyklės) 30 punkto nuostatas draudžiama visas kitos paskirties patalpas (taip pat ir nurodytas Taisyklių 16 punkte) įrengti požeminių automobilių saugyklų tuose aukštuose, kurių altitudė viršija 3 m. Atkreiptinas dėmesys, kad Taisyklių 30 punkte nenumatytos išimtys, kitos paskirties patalpoms, kai jos nuo automobilių saugyklos būna atskirtos gaisrinio skyriaus atskyrimo sienomis ir perdangomis. Ši departamento nuomonė buvo išdėstyta departamento 2012-06-13 rašte Nr. 9.4- 1405 (9.6.) ir patalpinta oficialiame departamento internetiniame tinklalapyje adresu [www.vpgt.lt](http://www.vpgt.lt) rubrikoje *prevencija, projektavimo taisyklės, konsultacijos dėl taikymo*.

Pažymime, kad ateityje numatome išnagrinėti Taisyklių 30 punkto reikalavimo pakeitimo galimybes.

*Pagarbiai,*

Direktorius pavaduotojas,  
atliekantis direktoriaus funkcijas

*Vytas Kaziliūnas*

Vytas Kaziliūnas

Vincas Sasnauskas, tel.: (8 5) 271 7518, el. p. vincas.sasnauskas@vpgt.lt

