



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

UAB „ID PROJEKTAS“
projekto vadovei
Irinai Demidovai-Buizinienei
Saulėtekio al. 15 (2 aukštas), Vilnius
idprojektas@gmail.com

2015-05-28 Nr. 9.4-1299 (9.6.)
Į 2015-04-29 Nr. 04-04

DĖL EVAKUACINIŲ DURŲ Į LAIPTINES IR LAIPTATAKIŲ PLOČIO NUSTATYMO

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) išnagrinėjo Jūsų 2015 m. balandžio 29 d. raštą Nr. 04-04, kuriame prašote pateikti nuomonę į klausimus susijusius su evakuacija į laiptines ir laiptatakių pločio nustatymu.

Atsakant į Jūsų pateiktus klausimus, departamentas informuoja, kad visuomeninės paskirties pastatuose evakavimo(si) atstumas iki artimiausios laiptinės nustatomas vadovaujantis departamento direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14 patvirtintų Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių (toliau – VSGS taisyklės) 5 lentele, o evakavimo(si) iš koridoriaus į laiptinę durų ir laiptinės plotis nustatomas vadovaujantis VSGS taisyklių 6 lentele, tačiau nesiauresnis nei VSGS taisyklių 67 punkte numatytas plotis pagal skaičiuojamą žmonių skaičių. Atkreiptinas dėmesys, kad departamento direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintų „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ 104 punktas reglamentuoja principinę nuostatą dėl saugios evakuacijos, kad architektūriniai, planiniai sprendiniai nesudarytų kliūties evakuotis iš patalpos, aukšto ar pastato bet kuriuo evakavimosi keliu, bet nesudaro prielaidos punkto nuostatas taikyti nustatant evakavimo(si) kelių ilgį ir/ar plotį.

Nustatant minimalų evakuacinės laiptinės laiptatakio plotį turi būti vertinamas galimas žmonių skaičius pagal aukštą, kuriame gali būti didžiausias besievakuojančių žmonių skaičius.

Direktoriaus pavaduotojas

Vytautas Kaziliūnas

Originalas nebus siunčiamas

Vytautas Vaičaitis, tel. (8 5) 219 8776, el. p. vytautas.vaicaitis@vpgt.lt

Budžetinė įstaiga
Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius

Tel. (8 5) 271 6866
Faks. (8 5) 216 3494
El. p. pagd@vpgt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188601311



euras.lt